

Формат А4
Пішін

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 ____ жылғы « ____ » ____ № ____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « ____ » ____ 20 ____ года № ____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 7-3-522

« 17 » октябрь 2012 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Рабочий проект «Охрана окружающей среды» для ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» «Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыағашского района, ЮКО».
- (пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруа және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
Жүргізілді (Проведена) Заявление от заведующей ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» Ж. Абдикаримова 12.10.2012г. за № 181
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) заведующий ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» Ж. Абдикаримова
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А. РК, ЮКО,
Сарыағашский район, село Абай, ул. Т. Рыскулова, б/н.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)
3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Рабочий проект «Охрана окружающей среды» для ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» «Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыағашского района, ЮКО».
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
РК, ЮКО, Сарыағашский район, село Абай, ул. Т. Рыскулова, б/н.
(вид деятельности)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Разработан О.М. Матюхина,
лицензия 01462Р №0041914 от 08.10.2007г.
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление от заведующей ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» Ж. Абдикаримова 12.10.2012г. за № 181 Рабочий проект «Охрана окружающей среды» для ГKKП «Ясли-сад №24 «Адема» «Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыағашского района, ЮКО», СТН, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица.
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется.
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) Проведена оценка воздействия на окружающую среду, раздел «Охрана окружающей среды» намечаемой хозяйственной деятельности по строительству детского сада на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыағашского района. Основными источником загрязнения атмосферы при эксплуатации детского сада является котельная. Котельная находится в отдельном одноэтажном здании и предназначена для обогрева помещений основного корпуса в зимний период времени. В котельной установлено два котла марки Z-200. Второй котел-резервный и предусмотрен для бесперебойной работы котельной в период профилактики и ремонта котла. Технологические характеристики котельной: производство, цех-котельная на природном газе; наименование производимой продукции-горячая вода; мощность производства-0,182715 Гкал/час. Технические данные котла марки Z-200: номинальная тепловая мощность-200000 ккал/час; расход газа-27,4 м³/час. Котельная работает 24 часа в сутки, 160 дней в году в отопительный период на отопительные нужды. В отопительный период один котел работает примерно на 80% от максимальной мощности. Расход газа составляет 27,4 м³/час, 84173 м³/год на один котел. При сжигании природного газа атмосфера загрязняется оксидом азота, диоксидом азота, оксидом углерода. Выброс вредных веществ происходит

намечаемой деятельности выполнены по удельным показателям. По предварительным расчетам валовый выброс загрязняющих вредных веществ в атмосферу составил 0,759 т/год. Проведена оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от рекомендуемых источников при эксплуатации детского сада. Из-за малых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации, расчет рассеивания приземных концентраций не требуется. Руководствуясь санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения и санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №93 от 17.01.2012г. объект относится к V классу опасности с размером СЗЗ -50м.

9. Курьелы салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)). Руководствуясь санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения и санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №93 от 17.01.2012г. объект относится к V классу опасности с размером СЗЗ -50м.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Рабочий проект «Охрана окружающей среды» для ГККП «Ясли-сад №24 «Адема» «Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыагашского района, ЮКО».

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

17.10.2012 жылғы санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

(указать)

Санитарным правилам Рабочий проект «Охрана окружающей среды» для ГККП «Ясли-сад №24 «Адема» «Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в с. Абая Сарыагашского района, ЮКО».

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач)
(орынбасары (заместитель))

С.Е. Тилеубаев.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

